



**ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНАКИЕВО**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.04.2019

Енакиево

№ 246

Об утверждении акта обследования
состояния жилого дома № 10
по улице Больничной,
пгт Корсунь от 25.03.2019

Руководствуясь пунктом 2.5.6. Положения о деятельности комиссии по обследованию состояния жилых домов и жилых помещений в городе Енакиево, утвержденного распоряжением главы администрации города Енакиево от 15.06.2015 № 181 (с изменениями), пунктами 3.3.8, 4.1. Положения об администрации города Енакиево, утвержденного распоряжением главы администрации города Енакиево от 23.01.2015 № 10,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Утвердить акт обследования состояния жилого дома № 10 по улице Больничной пгт Корсунь от 25.03.2019 (прилагается).
2. Признать жилой дом № 10 по улице Больничной пгт Корсунь непригодным для проживания и несоответствующим санитарным и техническим требованиям.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства администрации города Енакиево обеспечить публикацию настоящего распоряжения на официальном веб-сайте администрации города Енакиево.
5. Контроль выполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Енакиево.

Глава администрации
города Енакиево

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением главы
администрации города Енакиево
01.04.2019 № 246

АКТ
обследования состояния жилого дома № 10
по улице Больничной пгт Корсунь

25.03.2019

На основании распоряжения главы администрации города Енакиево от 15.06.2015 № 181 «О создании комиссии по обследованию состояния жилых домов и жилых помещений в городе Енакиево» (с изменениями), комиссия в составе: заместителя главы администрации города Енакиево, председателя комиссии; заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Енакиево, заместителя председателя комиссии; начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации города Енакиево, секретаря комиссии; членов комиссии: заведующего сектором квартирного учета и распределения жилья администрации города Енакиево; главного врача Енакиевского межгородского центра санэпиднадзора государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения ДНР, главного государственного санитарного врача городов Енакиево, Кировское, Ждановка; главного специалиста юридического отдела администрации города Енакиево; заведующего сектором по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города Енакиево; начальника отдела капитального строительства администрации города Енакиево, провели обследование жилого дома № 10 по улице Больничной пгт Корсунь, который является собственностью (регистрационное удостоверение от 11.08.1983).

В результате обследования было выявлено: жилой дом, общей площадью 36,20 м².

На момент обследования состояние жилого дома следующее: частичное разрушение покрытия из асбестоцементных листов унифицированного профиля; высыпание кладочных швов кирпичной кладки, открытие трещин по наружным стенам до 5 см; рассыхание, коробление, повреждение гнилью и плесенью дверных деревянных коробок и дверей, а также деревянных коробок оконных рам и самих рам; разрушение и высыпание штукатурного слоя между дверными и оконными проемами; трещины по наружным стенам с открытием до 5 см; трещины по внутренним стенам жилого дома с открытием до 5 см; загнивание и истирание деревянного полового покрытия.

Выводы комиссии:

Согласно пункту 2.3.5. Положения о деятельности комиссии по обследованию состояния жилых домов и жилых помещений в городе Енакиево, утвержденного распоряжением главы администрации города Енакиево от 15.06.2015 № 181 «О создании комиссии по обследованию состояния жилых домов и жилых помещений в городе Енакиево» (с изменениями), техническое состояние жилого дома № 10 по улице Больничной пгт Корсунь признать не соответствующим санитарным и техническим требованиям, жилой дом для проживания не пригоден.

Техническое заключение жилого дома № 10 по улице Больничной пгт Корсунь подготовлено Частным предприятием «Регионстрой» от 06.02.2019.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии: