



**ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНАКИЕВО**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

02.06.2016

**Енакиево**

№ 354

Об утверждении норм  
питьевого водоснабжения

Руководствуясь Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 02.06.2014 № 9-1 «О применении Законов на территории ДНР в переходный период» (с изменениями), статьями 13, 19, 22, 41 Закона Украины «Про питьевую воду и питьевое водоснабжение», пунктом 3 Порядка разработки и утверждения нормативов питьевого водоснабжения, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 25.08.2004 № 1107, на основании подпункта 3.2.3. пункта 3.2. раздела 3 Положения об администрации города Енакиево, утвержденного распоряжением главы администрации города Енакиево от 23.01.2015 № 10, рассмотрев письмо управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Енакиево от 20.05.2016 № 01-14-387, с целью бесперебойного водоснабжения населения и предприятий города, рационального использования и сокращения расхода питьевой воды, учитывая анализ показаний групповых приборов учета питьевой воды, установленных на улицах частного сектора,

**РАСПОРЯЖАЮСЬ:**

1. Утвердить нормы питьевого водоснабжения, разработанные в соответствии с СНИП 2.04-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (прилагаются).

2. Рекомендовать Енакиевскому производственному управлению водопроводно-канализационного хозяйства Коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса» (Водинский) нормы расхода питьевой воды довести до сведения всех потребителей, путем размещения в средствах массовой информации.

3. Признать утратившим силу решение исполнительного комитета Енакиевского городского совета от 21.04.2010 № 237 «Об утверждении норм питьевого водоснабжения».

4. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Енакиево обеспечить публикацию данного распоряжения в течение пяти рабочих дней на официальном веб-сайте администрации города Енакиево.

5. Распоряжение вступает в силу с момента его регистрации.

6. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Енакиево

И.о. главы администрации  
города Енакиево

УТВЕРЖЕНО

Распоряжением главы  
администрации города Енакиево  
02.06.2016 № 354

НОРМЫ

питьевого водоснабжения, разработанные в соответствии с СНиП 2.04.-85  
«Внутренний водопровод и канализация зданий»

№№ п/п	Водоснабжение	Единица измерения	Нормы расхода водоснабжения в сутки, л	Нормы расхода водоотведения в сутки, л
1	2	3	4	5
1	Жилые дома частного сектора:			
	колонка уличная	1 житель	50	
	колонка дворовая	1 житель	150	
	с водопроводом в доме, без ванн	2 жителя	150	150
	с водопроводом, ванной, с водонагревателем, работающим на твердом топливе	3 жителя	180	180
	с водопроводом, ванной, с водонагревателем, газовым и электроводонагревателем	4 жителя	225	225
	с водопроводом, ванной, с газовой колонкой	5 жителей	250	250
	Полив приусадебных участков	1м <sup>2</sup>	6	
	Мойка автомобиля	1 шт.		
	Содержание скота:			
	лошадь	1 голова	80	
	корова	1 голова	80	
	коза	1 голова	30	
	свинья	1 голова	25	
2	Жилые дома многоэтажного жилого сектора:			
	с водопроводом и канализацией, без ванн	1 житель	150	150
	с водопроводом, ванной, с водонагревателем, работающим на твердом топливе	1 житель	180	180
	с водопроводом, ванной, с водонагревателем, газовым и электроводонагревателем	1 житель	225	225
	с водопроводом, канализацией, ванной и газовыми колонками	1 житель	250	250
	с централизованным горячим водоснабжением, оборудованной ванной длиной от 1500 до 1700 мм	1 житель	250	250

1	2	3	4	5
3	Общежития:			
	с общими душевыми	1 житель	100	100
	с душем в каждой жилой комнате	1 житель	120	120
	с общественными кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания	1 житель	160	160
4	Гостиницы, пансионаты и мотели с общими ваннами и душем	1 житель	120	120
	Гостиницы и пансионаты с душем во всех отдельных номерах	1 житель	230	230
	Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, % от общего количества номеров: до 25 до 75 до 100	1 житель	200 250 300	200 250 300
5	Больницы:			
	с общественными ваннами и душевыми	1 койка	115	115
	с санитарными узлами, приближенными к палатам	1 койка	200	200
	инфекционные	1 койка	240	240
6	Санатории и дома отдыха:			
	с ваннами во всех жилых комнатах	1 койка	200	200
	с душем в каждой жилой комнате	1 койка	150	150
7	Поликлиники и амбулатории	1 больной в смену	15	15
8	Детские ясли-сады:			
	с дневным пребыванием детей	1 ребенок	15	15
	со столовыми, работающими с полуфабрикатами	1 ребенок	30	30
	со столовыми, работающими с сырьем, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами	1 ребенок	105	105
	с круглосуточным пребыванием детей:	1 ребенок		
	со столовыми, работающими с полуфабрикатами	1 ребенок	55	55

Продолжение приложения

1	2	3	4	5
8	со столовыми, работающими с сырьем, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами	1 ребенок	130	130
9	Пионерские лагеря (круглогодичного действия):			
	со столовыми, работающими с сырьем, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами	1 место	130	130
	со столовыми, работающими с полуфабрикатами и стиркой белья в централизованных прачечных	1 место	55	55
10	Прачечная:			
	механизированные	1 кг сухого белья	75	75
	не механизированные	1 кг сухого белья	40	40
11	Административные здания	1 работник	16	16
12	Учебные заведения (высшие и средние специальные) с душевыми при гимнастических залах и буфетах, которые реализуют готовую продукцию	1 учитель	20	20
		1 ученик	20	20
13	Лаборатории высших и средних специальных учебных заведений	1 прибор за смену	260	260
14	Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими с полуфабрикатами	1 учитель 1 ученик	11,5 11,5	11,5 11,5
	то же с продленным днем	1 учитель 1 ученик	14 14	14 14
15	Профессионально-техническое училище с душевыми при гимнастических залах и столовыми, которые работают с полуфабрикатами	1 учитель	23	23
		1 ученик	23	23
16	Школы-интернаты с помещениями:	1 учитель 1 ученик		
	учебными (с душевыми при гимнастических залах)	1 учитель 1 ученик	10,5 10,5	10,5 10,5
	спальными	1 место	70	70

1	2	3	4	5
17	Научно-исследовательские институты и лаборатории:			
	химического профиля	1 работник	570	570
	биологического профиля	1 работник	370	370
	физического профиля	1 работник	155	155
	естественных наук	1 работник	16	16
18	Аптеки:			
	торговый зал и подсобные помещения	1 работник	16	16
	лаборатория изготовления лекарств	1 работник	370	370
19	Предприятия общественного питания:			
	для приготовления пищи:			
	реализация в обеденном зале	1 блюдо	16	16
	реализация на дом	1 блюдо	14	14
	выпускающие полуфабрикаты:			
	мясные	1 т	6700	6700
	рыбные	1 т	6400	6400
	овощные	1 т	4400	4400
кулинарные	1 т	7700	7700	
20	Магазины:			
	продовольственные	1 работающий в смену (20 м <sup>2</sup> торговой площади)	250	250
	промтовары	1 работающий в смену	16	16
21	Парикмахерские	1 работающий в смену	60	60
22	Кинотеатры	1 место	4	4
23	Клубы	1 место	10	10
24	Театры:			
	для зрителей	1 место	10	10
	для артистов	1 артист	40	40
25	Стадионы и спортзалы:			
	для зрителей	1 место	3	3
	для физкультурников (с учетом душа)	1 физкультурник	50	50
	для спортсменов	1 спортсмен	100	100
26	Плавательные бассейны:			
	наполнение бассейна	% содержимого бассейна за сутки	10	10
	для зрителей	1 место	3	3

1	2	3	4	5
26	для спортсменов (с учетом душа)	1 спортсмен 1 физкультурник	100 100	100 100
27	Бани:			
	для мытья с тазами на скамьях и полосканием в душе	1 посетитель	180	180
	то же, с приемом оздоровительных процедур и ополаскиванием в душе	1 посетитель	290	290
	душевая кабина	1 посетитель	360	360
	ванная кабина	1 посетитель	540	540
28	Душевые в бытовых помещениях предприятий	1 душевая сетка в смену	500	500
29	Цеха с тепловыделением более 84кДж на 1 куб. м/ч	1 чел. в смену	45	45
30	Остальные цеха	1 чел. в смену	25	25
31	Расход воды на полив для предприятий и организаций:			
	травяного покрова	1 м <sup>2</sup>	3	-
	футбольного поля	1 м <sup>2</sup>	0,5	-
	остальных спортивных сооружений	1 м <sup>2</sup>	1,5	-
	усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов	1 м <sup>2</sup>	0,4-0,5	-
	зеленых насаждений, газонов, цветников	1 м <sup>2</sup>	3-6	-
32	Заливка поверхности катка	1 м <sup>2</sup>	0,5	-

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Енакиево